

# Beter toegankelijke restaurants en cafés in Oostende



# Beter toegankelijke restaurants en cafés in Oostende

RESTAURANTS ET CAFÉS PLUS ACCESSIBLES

MORE ACCESSIBLE RESTAURANTS AND CAFES

BARRIEREFREIE RESTAURANTS UND CAFÉS



Je wil de Kust bezoeken en je handicap of beperking vergt wat extra voorbereiding? Dan is dit boekje voor jou! Per kustgemeente werd een brochure samengesteld met toegankelijkheidsinformatie over eet- en drinkgelegenheden. In deze brochure vind je de beter toegankelijke restaurants en cafés in Oostende. Op elke pagina vind je één zaak terug. Belangrijke meetgegevens en hun score zijn opgenomen, samen met een detailfoto van het aangepast sanitair.

Redactie: mei 2022.

| Legende                                                                                                          | Légende                    | Legend               | Erläuterung          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
|  <b>toegankelijk</b>          | accessible                 | accessible           | zugänglich           |
|  <b>toegankelijk met hulp</b> | accessible avec assistance | accessible with help | zugänglich mit Hilfe |
|  <b>dit is een knelpunt</b>   | ceci est un obstacle       | this is an obstacle  | mit Hindernis        |
|  <b>niet van toepassing</b>   | non applicable             | not applicable       | nicht verfügbar      |

| Toegankelijkheidscriteria     | Critères d'accessibilité                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Toegang</b>                | <b>Accès</b>                              |
| Bereikbaarheid toegang        | Accessibilité de l'accès                  |
| Drempel aan de toegang        | Seuil à l'entrée                          |
| Breedte deur                  | Largeur de la porte                       |
| <b>Verbruiksruimte</b>        | <b>Salle à manger</b>                     |
| Tafel: onderrijdbaar          | Table : accessible aux fauteuils roulants |
| <b>Toilet</b>                 | <b>Toilette</b>                           |
| Afmeting toiletruimte         | Dimensions du cabinet de toilette         |
| Bereikbaarheid toilet         | Accessibilité de la toilette              |
| Draaicirkel aan de toiletdeur | Aire de rotation à la porte de toilette   |
| Breedte toiletdeur            | Largeur de la porte de toilette           |
| Ruimte voor het toilet        | Espace devant la toilette                 |
| Ruimte naast het toilet       | Espace à côté de la toilette              |
| Aantal steunbeugels           | Nombre de supports                        |
| Wastafel: onderrijdbaar       | Lavabo: accessible aux fauteuils roulants |

| Accessibility criteria            | Kriterien zur Zugänglichkeit      |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Entrance</b>                   | <b>Eingang</b>                    |
| Accessibility of the entrance     | Barrierefreiheit des Eingangs     |
| Threshold at the entrance         | Türschwelle                       |
| Width of the door                 | Breite der Tür                    |
| <b>Dining area</b>                | <b>Speisesaal</b>                 |
| Table: wheelchair accessible      | Tisch: rollstuhlgerect            |
| <b>Toilet</b>                     | <b>Toilette</b>                   |
| Dimensions of the toilet room     | Abmessungen Toilettenraum         |
| Accessibility of the toilet       | Erreichbarkeit der Toilette       |
| Turning circle at the toilet door | Wendekreis in dem Toilettenraum   |
| Width of the toilet door          | Breite der Toilettentür           |
| Free space in front of the toilet | Freier Bereich vor der Toilette   |
| Free space next to the toilet     | Freier Bereich neben der Toilette |
| Number of support handles         | Anzahl Handgriffe                 |
| Washbasin: wheelchair accessible  | Waschbecken: rollstuhlgerect      |



- 1 **Bar-Resto TAO** - Langestraat 24-26, 8400 Oostende
- 2 **Bistro des Belges** - Graaf De Smet De Naeyerlaan 4, 8400 Oostende
- 3 **Bistro-Tearoom 'Sand** - Zandvoordedorpstraat 95, 8400 Zandvoorde [buiten kaart]
- 4 **Botteltje** - Louisastraat 19, 8400 Oostende
- 5 **Brasserie Alfons** - Vindictivelaan 1 A, 8400 Oostende
- 6 **Brasserie Barkedeine** - Northlaan 16, 8400 Oostende
- 7 **Brasserie Leon Spilliaert** - Alfons Pieterslaan 29, 8400 Oostende
- 8 **Café Het Vraagteken** - Torhoutsesteenweg 282, 8400 Oostende
- 9 **Cappuccino** - Ooststraat 22, 8400 Oostende
- 10 **Chiri Beachbar** - Albert I-Promenade 25, 8400 Oostende
- 11 **Cultuurcafé De Grote Post** - Hendrik Serruyslaan 18 A, 8400 Oostende
- 12 **De Markt** - Wapenplein 16, 8400 Oostende
- 13 **De Volksbond** - Kan. Dr. Colenstraat 7, 8400 Oostende
- 14 **Dolce Mare** - Visserskaai 19, 8400 Oostende
- 15 **Groeneveld** - Torhoutsesteenweg 655, 8400 Oostende
- 16 **Hangtime** - Fortstraat 128 B, 8400 Oostende
- 17 **La Piazza** - Graaf de Smet de Naeyerlaan 19b, 8400 Oostende
- 18 **Mange Tout** - Visserskaai 2, 8400 Oostende


- 19 **Marie-K Beach** - t.h.v. Zeedijk / Diksmuidestraat 190, 8400 Oostende
- 20 **Moby Dick** - Visserskaai 6, 8400 Oostende
- 21 **Moose-Ostend** - Wellingtonstraat 86, 8400 Oostende
- 22 **On Stage** - Vlaanderenstraat 60, 8400 Oostende
- 23 **Provinciedomein Raversyde** - Walrave - Nieuwpoortsesteenweg 636, 8400 Mariakerke
- 24 **Restaurant Vingt-et-un (Casino)** - Oosthelling 12, 8400 Oostende
- 25 **Runway 26=08** - Nieuwpoortsesteenweg 945, 8400 Mariakerke
- 26 **Strandbar Buddha Mar** - 17 Oktoberstraat z.n., 8400 Oostende
- 27 **Toope** - Groentemarkt 11, 8400 Oostende
- 28 **ZigZag Art-Bar** - Romestraat 6, 8400 Oostende

## 1 Bar-Resto TAO

www.tao-oostende.be

Langestraat 24-26, Oostende - 0032 59 43 83 73 - 0032 496 04 15 95

| Toegang                       |              |        |
|-------------------------------|--------------|--------|
| Bereikbaarheid toegang        |              | 👍      |
| Drempel aan de toegang        |              | n.v.t. |
| Breedte deur                  | 90 cm        | 👍      |
| Verbruiksruimte               |              |        |
| Tafel: onderrijdbaar          | Beperkt      | 👉      |
| Toilet                        |              |        |
| Afmeting toiletruimte         | 160 x 208 cm |        |
| Bereikbaarheid toilet         |              | n.v.t. |
| Draaicirkel aan de toiletdeur | 150 cm       | 👍      |
| Breedte toiletdeur            | 87 cm        | 👍      |
| Ruimte voor het toilet        | 125 cm       | 👍      |
| Ruimte naast het toilet       | 85 cm        | 👉      |
| Aantal steunbeugels           | 2            | 👍      |
| Wastafel: onderrijdbaar       |              | n.v.t. |



## 2 Bistro des Belges

www.bistrodesbelges.be

Graaf De Smet De Naeyerlaan 4, Oostende - 0032 470 58 21 13 info@bistrodesbelges.be

| Toegang                       |              |        |
|-------------------------------|--------------|--------|
| Bereikbaarheid toegang        |              | 👍      |
| Drempel aan de toegang        |              | n.v.t. |
| Breedte deur                  | 148 cm       | 👍      |
| Verbruiksruimte               |              |        |
| Tafel: onderrijdbaar          | Beperkt      | 👉      |
| Toilet                        |              |        |
| Afmeting toiletruimte         | 200 x 154 cm |        |
| Bereikbaarheid toilet         |              | n.v.t. |
| Draaicirkel aan de toiletdeur | 150 cm       | 👍      |
| Breedte toiletdeur            | 83 cm        | 👉      |
| Ruimte voor het toilet        | 58 cm        | 👎      |
| Ruimte naast het toilet       | 91 cm        | 👍      |
| Aantal steunbeugels           | 2            | 👍      |
| Wastafel: onderrijdbaar       | Ja           | 👍      |



### 3 Bistro-Tearoom 'Sand

Zandvoordedorpstraat 95, Zandvoorde - 0032 498 54 54 71

www.tearoomsand.be  
info@tearoomsand.be

| Toegang                       |              |        |
|-------------------------------|--------------|--------|
| Bereikbaarheid toegang        |              | 👍      |
| Drempel aan de toegang        | 3 cm         | 👉      |
| Breedte deur                  | 90 cm        | 👍      |
| Verbruiksruimte               |              |        |
| Tafel: onderrijdbaar          | Beperkt      | 👉      |
| Toilet                        |              |        |
| Afmeting toiletruimte         | 106 x 186 cm |        |
| Bereikbaarheid toilet         |              | n.v.t. |
| Draaicirkel aan de toiletdeur | 130 cm       | 👉      |
| Breedte toiletdeur            | 89 cm        | 👍      |
| Ruimte voor het toilet        | 130 cm       | 👍      |
| Ruimte naast het toilet       | 36 cm        | 👎      |
| Aantal steunbeugels           | 1            | 👎      |
| Wastafel: onderrijdbaar       | Nee          | 👉      |




### 4 Botteltje

Louisastraat 19, Oostende - 0032 59 70 09 28

www.cafebotteltje.be  
info@cafebotteltje.be

| Toegang                       |              |        |
|-------------------------------|--------------|--------|
| Bereikbaarheid toegang        |              | 👍      |
| Drempel aan de toegang        |              | n.v.t. |
| Breedte deur                  | 2x65 cm      | 👎      |
| Verbruiksruimte               |              |        |
| Tafel: onderrijdbaar          | Beperkt      | 👉      |
| Toilet                        |              |        |
| Afmeting toiletruimte         | 235 x 167 cm |        |
| Bereikbaarheid toilet         |              | n.v.t. |
| Draaicirkel aan de toiletdeur | 150 cm       | 👍      |
| Breedte toiletdeur            | 90 cm        | 👍      |
| Ruimte voor het toilet        | 110 cm       | 👉      |
| Ruimte naast het toilet       | 95 cm        | 👍      |
| Aantal steunbeugels           | 2            | 👉      |
| Wastafel: onderrijdbaar       | Ja           | 👍      |



## 5 Brasserie Alfons

Vindictivelaan 1 A, Oostende - 0032 59 41 24 80

www.alfonsoostende.be  
info@alfonsoostende.be

| Toegang                       |              |        |
|-------------------------------|--------------|--------|
| Bereikbaarheid toegang        |              | 👍      |
| Drempel aan de toegang        |              | n.v.t. |
| Breedte deur                  | 90 cm        | 👍      |
| Verbruiksruimte               |              |        |
| Tafel: onderrijdbaar          | Beperkt      | 👎      |
| Toilet                        |              |        |
| Afmeting toiletruimte         | 193 x 146 cm |        |
| Bereikbaarheid toilet         |              | n.v.t. |
| Draaicirkel aan de toiletdeur | 150 cm       | 👍      |
| Breedte toiletdeur            | 99 cm        | 👍      |
| Ruimte voor het toilet        | 100 cm       | 👎      |
| Ruimte naast het toilet       | 90 cm        | 👍      |
| Aantal steunbeugels           | 2            | 👎      |
| Wastafel: onderrijdbaar       | Beperkt      | 👎      |



## 6 Brasserie Barkedeine

Northlaan 16, Oostende - 0032 492 40 28 34

www.barkedeineoostende.be  
info@barkedeineoostende.be

| Toegang                       |              |        |
|-------------------------------|--------------|--------|
| Bereikbaarheid toegang        |              | 👍      |
| Drempel aan de toegang        |              | n.v.t. |
| Breedte deur                  | 150 cm       | 👍      |
| Verbruiksruimte               |              |        |
| Tafel: onderrijdbaar          | Beperkt      | 👎      |
| Toilet                        |              |        |
| Afmeting toiletruimte         | 310 x 218 cm |        |
| Bereikbaarheid toilet         |              | n.v.t. |
| Draaicirkel aan de toiletdeur | 150 cm       | 👍      |
| Breedte toiletdeur            | 90 cm        | 👍      |
| Ruimte voor het toilet        | 240 cm       | 👍      |
| Ruimte naast het toilet       | 140 cm       | 👍      |
| Aantal steunbeugels           | 2            | 👍      |
| Wastafel: onderrijdbaar       | Ja           | 👍      |



## 7 Brasserie Leon Spilliaert

Alfons Pieterslaan 29, Oostende - 0032 475 89 11 08

cousaertdanny@hotmail.com

| Toegang                       |              |        |
|-------------------------------|--------------|--------|
| Bereikbaarheid toegang        |              | 👍      |
| Drempel aan de toegang        |              | n.v.t. |
| Breedte deur                  | 90 cm        | 👍      |
| Verbruiksruimte               |              |        |
| Tafel: onderrijdbaar          | Beperkt      | 👎      |
| Toilet                        |              |        |
| Afmeting toiletruimte         | 140 x 150 cm |        |
| Bereikbaarheid toilet         |              | n.v.t. |
| Draaicirkel aan de toiletdeur | 150 cm       | 👍      |
| Breedte toiletdeur            | 67 cm        | 👎      |
| Ruimte voor het toilet        | 85 cm        | 👎      |
| Ruimte naast het toilet       | 85 cm        | 👎      |
| Aantal steunbeugels           | 0            | 👎      |
| Wastafel: onderrijdbaar       | Nee          | 👎      |



## 8 Café Het Vraagteken

Torhoutsesteenweg 282, Oostende

alain.danni@telenet.be

| Toegang                       |                    |   |
|-------------------------------|--------------------|---|
| Bereikbaarheid toegang        |                    | 👍 |
| Drempel aan de toegang        | 10 cm              | 👎 |
| Breedte deur                  | 80 cm              | 👎 |
| Verbruiksruimte               |                    |   |
| Tafel: onderrijdbaar          | Beperkt            | 👎 |
| Toilet                        |                    |   |
| Afmeting toiletruimte         | 130 x 178 cm       |   |
| Bereikbaarheid toilet         | Smalste punt 80 cm | 👎 |
| Draaicirkel aan de toiletdeur | 150 cm             | 👍 |
| Breedte toiletdeur            | 72 cm              | 👎 |
| Ruimte voor het toilet        | 63 cm              | 👎 |
| Ruimte naast het toilet       | 80 cm              | 👎 |
| Aantal steunbeugels           | 0                  | 👎 |
| Wastafel: onderrijdbaar       | Beperkt            | 👎 |



## 9 Cappuccino

www.tearoom-cappuccino.be  
Ooststraat 22, Oostende - 0032 59 51 80 89 - 0032 476 28 32 77 info@tearoom-cappuccino.be

| Toegang                       |              |        |
|-------------------------------|--------------|--------|
| Bereikbaarheid toegang        |              | 👍      |
| Drempel aan de toegang        |              | n.v.t. |
| Breedte deur                  | 90 cm        | 👍      |
| Verbruiksruimte               |              |        |
| Tafel: onderrijdbaar          | Beperkt      | 👎      |
| Toilet                        |              |        |
| Afmeting toiletruimte         | 186 x 186 cm |        |
| Bereikbaarheid toilet         |              | n.v.t. |
| Draaicirkel aan de toiletdeur | 150 cm       | 👍      |
| Breedte toiletdeur            | 86 cm        | 👍      |
| Ruimte voor het toilet        | 115 cm       | 👎      |
| Ruimte naast het toilet       | 95 cm        | 👍      |
| Aantal steunbeugels           | 1            | 👎      |
| Wastafel: onderrijdbaar       | Ja           | 👍      |



## 10 Chiri Beachbar

www.chiri.be  
Albert I-Promenade 25, Oostende - 0032 492 52 55 52  
info@chiri.be

| Toegang                       |              |        |
|-------------------------------|--------------|--------|
| Bereikbaarheid toegang        |              | 👎      |
| Drempel aan de toegang        |              | n.v.t. |
| Breedte deur                  |              | n.v.t. |
| Verbruiksruimte               |              |        |
| Tafel: onderrijdbaar          | Beperkt      | 👎      |
| Toilet                        |              |        |
| Afmeting toiletruimte         | 266 x 250 cm |        |
| Bereikbaarheid toilet         |              | n.v.t. |
| Draaicirkel aan de toiletdeur | 0 cm         | 👎      |
| Breedte toiletdeur            | 100 cm       | 👍      |
| Ruimte voor het toilet        | 170 cm       | 👍      |
| Ruimte naast het toilet       | 70 cm        | 👎      |
| Aantal steunbeugels           | 0            | 👎      |
| Wastafel: onderrijdbaar       | Beperkt      | 👎      |



## 11 Cultuurcafé De Grote Post

Hendrik Serruyslaan 18 A, Oostende - 0032 496 25 84 88 [cultuurcafe@degrotopost.be](mailto:cultuurcafe@degrotopost.be)

[www.degrotopost.be](http://www.degrotopost.be)

| Toegang                       |              |        |
|-------------------------------|--------------|--------|
| Bereikbaarheid toegang        |              | 👍      |
| Drempel aan de toegang        |              | n.v.t. |
| Breedte deur                  | 90 cm        | 👍      |
| Verbruiksruimte               |              |        |
| Tafel: onderrijdbaar          | Beperkt      | 👉      |
| Toilet                        |              |        |
| Afmeting toiletruimte         | 180 x 306 cm |        |
| Bereikbaarheid toilet         |              | n.v.t. |
| Draaicirkel aan de toiletdeur | 150 cm       | 👍      |
| Breedte toiletdeur            | 81 cm        | 👉      |
| Ruimte voor het toilet        | 140 cm       | 👍      |
| Ruimte naast het toilet       | 115 cm       | 👍      |
| Aantal steunbeugels           | 2            | 👉      |
| Wastafel: onderrijdbaar       | Ja           | 👍      |



## 12 De Markt

Wapenplein 16, Oostende - 0032 59 41 20 20

[www.restaurantdemarkt.be](http://www.restaurantdemarkt.be)

| Toegang                       |              |        |
|-------------------------------|--------------|--------|
| Bereikbaarheid toegang        |              | 👍      |
| Drempel aan de toegang        |              | 👎      |
| Breedte deur                  | 90 cm        | 👍      |
| Verbruiksruimte               |              |        |
| Tafel: onderrijdbaar          | Beperkt      | 👉      |
| Toilet                        |              |        |
| Afmeting toiletruimte         | 165 x 230 cm |        |
| Bereikbaarheid toilet         |              | n.v.t. |
| Draaicirkel aan de toiletdeur | 150 cm       | 👍      |
| Breedte toiletdeur            | 90 cm        | 👍      |
| Ruimte voor het toilet        | 125 cm       | 👍      |
| Ruimte naast het toilet       | 90 cm        | 👍      |
| Aantal steunbeugels           | 1            | 👉      |
| Wastafel: onderrijdbaar       | Ja           | 👍      |



## 13 De Volksbond

Kan. Dr. Colenstraat 7, Oostende - 0032 59 55 25 86

[www.facebook.com/cafedevolksbond](http://www.facebook.com/cafedevolksbond)

[devolksbond@outlook.com](mailto:devolksbond@outlook.com)

| Toegang                       |              |        |
|-------------------------------|--------------|--------|
| Bereikbaarheid toegang        |              | 👍      |
| Drempel aan de toegang        |              | n.v.t. |
| Breedte deur                  | 90 cm        | 👍      |
| Verbruiksruimte               |              |        |
| Tafel: onderrijdbaar          | Beperkt      | 👎      |
| Toilet                        |              |        |
| Afmeting toiletruimte         | 123 x 140 cm |        |
| Bereikbaarheid toilet         |              | n.v.t. |
| Draaicirkel aan de toiletdeur | 100 cm       | 👎      |
| Breedte toiletdeur            | 90 cm        | 👍      |
| Ruimte voor het toilet        | 52 cm        | 👎      |
| Ruimte naast het toilet       | 100 cm       | 👍      |
| Aantal steunbeugels           | 2            | 👎      |
| Wastafel: onderrijdbaar       | Nee          | 👎      |



## 14 Dolce Mare

Visserskaai 19, Oostende - 0032 59 70 28 38

[www.dolcemare.be](http://www.dolcemare.be)

[info@dolcemare.be](mailto:info@dolcemare.be)

| Toegang                       |                    |   |
|-------------------------------|--------------------|---|
| Bereikbaarheid toegang        |                    | 👍 |
| Drempel aan de toegang        | 8 cm               | 👎 |
| Breedte deur                  | 80 cm              | 👎 |
| Verbruiksruimte               |                    |   |
| Tafel: onderrijdbaar          | Ja                 | 👍 |
| Toilet                        |                    |   |
| Afmeting toiletruimte         | 160 x 225 cm       |   |
| Bereikbaarheid toilet         | Smalste punt 80 cm | 👎 |
| Draaicirkel aan de toiletdeur | 125 cm             | 👎 |
| Breedte toiletdeur            | 86 cm              | 👍 |
| Ruimte voor het toilet        | 110 cm             | 👎 |
| Ruimte naast het toilet       | 30 cm              | 👎 |
| Aantal steunbeugels           | 0                  | 👎 |
| Wastafel: onderrijdbaar       | Nee                | 👎 |



## 15 Groeneveld

Torhoutsesteenweg 655, Oostende - 0032 59 43 90 91

www.feestzaalgroeneveld.be  
info@feestzaalgroeneveld.be

| Toegang                       |              |        |
|-------------------------------|--------------|--------|
| Bereikbaarheid toegang        |              | 👉      |
| Drempel aan de toegang        | 5 cm         | 👉      |
| Breedte deur                  | 90 cm        | 👍      |
| Verbruiksruimte               |              |        |
| Tafel: onderrijdbaar          | Ja           | 👍      |
| Toilet                        |              |        |
| Afmeting toiletruimte         | 159 x 210 cm |        |
| Bereikbaarheid toilet         |              | n.v.t. |
| Draaicirkel aan de toiletdeur | 130 cm       | 👉      |
| Breedte toiletdeur            | 90 cm        | 👍      |
| Ruimte voor het toilet        | 150 cm       | 👍      |
| Ruimte naast het toilet       | 90 cm        | 👍      |
| Aantal steunbeugels           | 2            | 👍      |
| Wastafel: onderrijdbaar       | Ja           | 👍      |



## 16 Hangtime

Fortstraat 128 B, Oostende - 0032 59 30 26 53

www.hangtime.be  
info@hangtime.be


| Toegang                       |              |        |
|-------------------------------|--------------|--------|
| Bereikbaarheid toegang        |              | 👍      |
| Drempel aan de toegang        | 3 cm         | 👉      |
| Breedte deur                  | 90 cm        | 👍      |
| Verbruiksruimte               |              |        |
| Tafel: onderrijdbaar          | Beperkt      | 👉      |
| Toilet                        |              |        |
| Afmeting toiletruimte         | 169 x 208 cm |        |
| Bereikbaarheid toilet         |              | n.v.t. |
| Draaicirkel aan de toiletdeur | 150 cm       | 👍      |
| Breedte toiletdeur            | 87 cm        | 👍      |
| Ruimte voor het toilet        | 154 cm       | 👍      |
| Ruimte naast het toilet       | 70 cm        | 👎      |
| Aantal steunbeugels           | 1            | 👉      |
| Wastafel: onderrijdbaar       | Ja           | 👍      |



## 17 La Piazza

www.lapiazzaoostende.com  
Graaf de Smet de Naeyerlaan 19b, Oostende - 0032 59 27 47 91 elsroels@hotmail.com

| Toegang                       |              |        |
|-------------------------------|--------------|--------|
| Bereikbaarheid toegang        |              | 👍      |
| Drempel aan de toegang        | 3 cm         | 👉      |
| Breedte deur                  | 81 cm        | 👉      |
| Verbruiksruimte               |              |        |
| Tafel: onderrijdbaar          | Beperkt      | 👉      |
| Toilet                        |              |        |
| Afmeting toiletruimte         | 147 x 212 cm |        |
| Bereikbaarheid toilet         |              | n.v.t. |
| Draaicirkel aan de toiletdeur | 95 cm        | 👎      |
| Breedte toiletdeur            | 88 cm        | 👍      |
| Ruimte voor het toilet        | 92 cm        | 👉      |
| Ruimte naast het toilet       | 45 cm        | 👎      |
| Aantal steunbeugels           | 1            | 👎      |
| Wastafel: onderrijdbaar       | Beperkt      | 👉      |



## 18 Mange Tout

Visserskaai 2, Oostende - 0032 59 50 07 14

| Toegang                       |                    |        |
|-------------------------------|--------------------|--------|
| Bereikbaarheid toegang        |                    | 👍      |
| Drempel aan de toegang        |                    | n.v.t. |
| Breedte deur                  | 90 cm              | 👍      |
| Verbruiksruimte               |                    |        |
| Tafel: onderrijdbaar          | Ja                 | 👍      |
| Toilet                        |                    |        |
| Afmeting toiletruimte         | 154 x 196 cm       |        |
| Bereikbaarheid toilet         | Smalste punt 79 cm | 👉      |
| Draaicirkel aan de toiletdeur | 100 cm             | 👎      |
| Breedte toiletdeur            | 79 cm              | 👉      |
| Ruimte voor het toilet        | 70 cm              | 👎      |
| Ruimte naast het toilet       | 90 cm              | 👍      |
| Aantal steunbeugels           | 2                  | 👍      |
| Wastafel: onderrijdbaar       | Ja                 | 👍      |



www.restaurantmangetout.be  
restaurantmangetout@gmail.com

## 19 Marie-K Beach

t.h.v. Zeedijk / Diksmuidestraat 190, Oostende - 0032 472 72 83 89

[www.facebook.com/marikebeach](https://www.facebook.com/marikebeach)

| Toegang                       |              |        |
|-------------------------------|--------------|--------|
| Bereikbaarheid toegang        |              | 👉      |
| Drempel aan de toegang        |              | n.v.t. |
| Breedte deur                  |              | n.v.t. |
| Verbruiksruimte               |              |        |
| Tafel: onderrijdbaar          | Nee          | 👎      |
| Toilet                        |              |        |
| Afmeting toiletruimte         | 220 x 250 cm |        |
| Bereikbaarheid toilet         |              | n.v.t. |
| Draaicirkel aan de toiletdeur | 140 cm       | 👉      |
| Breedte toiletdeur            | 100 cm       | 👍      |
| Ruimte voor het toilet        | 160 cm       | 👍      |
| Ruimte naast het toilet       | 120 cm       | 👍      |
| Aantal steunbeugels           | 2            | 👍      |
| Wastafel: onderrijdbaar       | Ja           | 👍      |



## 20 Moby Dick

Visserskaai 6, Oostende - 0032 59 80 01 37

[www.mobydickoostende.be](https://www.mobydickoostende.be)

[franzi.monteny@telenet.be](mailto:franzi.monteny@telenet.be)

| Toegang                       |              |        |
|-------------------------------|--------------|--------|
| Bereikbaarheid toegang        |              | 👉      |
| Drempel aan de toegang        |              | n.v.t. |
| Breedte deur                  | 100 cm       | 👍      |
| Verbruiksruimte               |              |        |
| Tafel: onderrijdbaar          | Beperkt      | 👍      |
| Toilet                        |              |        |
| Afmeting toiletruimte         | 162 x 240 cm |        |
| Bereikbaarheid toilet         |              | n.v.t. |
| Draaicirkel aan de toiletdeur | 107 cm       | 👎      |
| Breedte toiletdeur            | 90 cm        | 👍      |
| Ruimte voor het toilet        | 112 cm       | 👉      |
| Ruimte naast het toilet       | 96 cm        | 👍      |
| Aantal steunbeugels           | 1            | 👉      |
| Wastafel: onderrijdbaar       | Beperkt      | 👉      |



## 21 Moose-Ostend

Welingtonstraat 86, Oostende - 0032 59 30 55 84

www.moose-ostend.be  
saskia@moose-ostend.be

| Toegang                       |              |        |
|-------------------------------|--------------|--------|
| Bereikbaarheid toegang        |              | 👍      |
| Drempel aan de toegang        |              | n.v.t. |
| Breedte deur                  | 90 cm        | 👍      |
| Verbruiksruimte               |              |        |
| Tafel: onderrijdbaar          | Beperkt      | 👎      |
| Toilet                        |              |        |
| Afmeting toiletruimte         | 179 x 187 cm |        |
| Bereikbaarheid toilet         |              | n.v.t. |
| Draaicirkel aan de toiletdeur | 150 cm       | 👍      |
| Breedte toiletdeur            | 88 cm        | 👍      |
| Ruimte voor het toilet        | 115 cm       | 👎      |
| Ruimte naast het toilet       | 117 cm       | 👍      |
| Aantal steunbeugels           | 0            | 👎      |
| Wastafel: onderrijdbaar       | Nee          | 👎      |




## 22 On Stage

Vlaanderenstraat 60, Oostende - 0032 475 97 88 95

www.onstage-oostende.be  
on.stage.oostende@gmail.com

| Toegang                       |                    |   |
|-------------------------------|--------------------|---|
| Bereikbaarheid toegang        |                    | 👍 |
| Drempel aan de toegang        | 8 cm               | 👎 |
| Breedte deur                  | 95 cm              | 👍 |
| Verbruiksruimte               |                    |   |
| Tafel: onderrijdbaar          | Beperkt            | 👎 |
| Toilet                        |                    |   |
| Afmeting toiletruimte         | 198 x 190 cm       |   |
| Bereikbaarheid toilet         | Smalste punt 86 cm | 👎 |
| Draaicirkel aan de toiletdeur | 120 cm             | 👎 |
| Breedte toiletdeur            | 86 cm              | 👎 |
| Ruimte voor het toilet        | 130 cm             | 👍 |
| Ruimte naast het toilet       | 120 cm             | 👍 |
| Aantal steunbeugels           | 2                  | 👍 |
| Wastafel: onderrijdbaar       | Beperkt            | 👎 |



## 23 Provinciedomein Raversyde - Walrave

Nieuwpoortsesteenweg 636, Mariakerke - 0032 59 30 62 44

walrave@telenet.be

| Toegang                       |              |        |
|-------------------------------|--------------|--------|
| Bereikbaarheid toegang        |              | 👍      |
| Drempel aan de toegang        |              | n.v.t. |
| Breedte deur                  | 110 cm       | 👍      |
| Verbruiksruimte               |              |        |
| Tafel: onderrijdbaar          | Ja           | 👍      |
| Toilet                        |              |        |
| Afmeting toiletruimte         | 220 x 220 cm |        |
| Bereikbaarheid toilet         |              | n.v.t. |
| Draaicirkel aan de toiletdeur | 120 cm       | 👉      |
| Breedte toiletdeur            | 88 cm        | 👍      |
| Ruimte voor het toilet        | 130 cm       | 👍      |
| Ruimte naast het toilet       | 53 cm        | 👎      |
| Aantal steunbeugels           | 2            | 👍      |
| Wastafel: onderrijdbaar       | Ja           | 👍      |



## 24 Restaurant Vingt-et-un (Casino)

Oosthelling 12, Oostende - 0032 59 70 51 11

www.facebook.com/resto.vingtetun

info@vingtetun.be

| Toegang                       |              |        |
|-------------------------------|--------------|--------|
| Bereikbaarheid toegang        |              | 👍      |
| Drempel aan de toegang        |              | n.v.t. |
| Breedte deur                  | 90 cm        | 👍      |
| Verbruiksruimte               |              |        |
| Tafel: onderrijdbaar          | Beperkt      | 👉      |
| Toilet                        |              |        |
| Afmeting toiletruimte         | 224 x 200 cm |        |
| Bereikbaarheid toilet         |              | n.v.t. |
| Draaicirkel aan de toiletdeur | 150 cm       | 👍      |
| Breedte toiletdeur            | 99 cm        | 👍      |
| Ruimte voor het toilet        | 155 cm       | 👍      |
| Ruimte naast het toilet       | 120 cm       | 👍      |
| Aantal steunbeugels           | 2            | 👍      |
| Wastafel: onderrijdbaar       | Beperkt      | 👉      |



## 25 Runway 26=08

Nieuwpoortsesteenweg 945, Mariakerke - 0032 59 44 21 99

www.runway2608.be

info@runway2608.be

| Toegang                       |              |        |
|-------------------------------|--------------|--------|
| Bereikbaarheid toegang        |              | 👍      |
| Drempel aan de toegang        |              | n.v.t. |
| Breedte deur                  | 90 cm        | 👍      |
| Verbruiksruimte               |              |        |
| Tafel: onderrijdbaar          | Beperkt      | 👎      |
| Toilet                        |              |        |
| Afmeting toiletruimte         | 218 x 159 cm |        |
| Bereikbaarheid toilet         |              | n.v.t. |
| Draaicirkel aan de toiletdeur | 130 cm       | 👎      |
| Breedte toiletdeur            | 96 cm        | 👍      |
| Ruimte voor het toilet        | 100 cm       | 👎      |
| Ruimte naast het toilet       | 100 cm       | 👍      |
| Aantal steunbeugels           | 1            | 👎      |
| Wastafel: onderrijdbaar       | Ja           | 👍      |



## 26 Strandbar Buddha Mar

17 Oktoberstraat z.n., Oostende

| Toegang                       |              |        |
|-------------------------------|--------------|--------|
| Bereikbaarheid toegang        |              | 👎      |
| Drempel aan de toegang        |              | n.v.t. |
| Breedte deur                  |              | n.v.t. |
| Verbruiksruimte               |              |        |
| Tafel: onderrijdbaar          | Nee          | 👎      |
| Toilet                        |              |        |
| Afmeting toiletruimte         | 225 x 225 cm |        |
| Bereikbaarheid toilet         |              | n.v.t. |
| Draaicirkel aan de toiletdeur | 0 cm         | 👎      |
| Breedte toiletdeur            | 88 cm        | 👍      |
| Ruimte voor het toilet        | 120 cm       | 👍      |
| Ruimte naast het toilet       | 150 cm       | 👍      |
| Aantal steunbeugels           | 2            | 👍      |
| Wastafel: onderrijdbaar       | Nee          | 👎      |




## 27 Toope

Groentemarkt 11, Oostende - 0032 59 40 31 06

toope1@telenet.be

| Toegang                       |              |        |
|-------------------------------|--------------|--------|
| Bereikbaarheid toegang        |              | 👍      |
| Drempel aan de toegang        | 4 cm         | 👉      |
| Breedte deur                  | 90 cm        | 👍      |
| Verbruiksruimte               |              |        |
| Tafel: onderrijdbaar          | Beperkt      | 👉      |
| Toilet                        |              |        |
| Afmeting toiletruimte         | 200 x 198 cm |        |
| Bereikbaarheid toilet         |              | n.v.t. |
| Draaicirkel aan de toiletdeur | 105 cm       | 👎      |
| Breedte toiletdeur            | 90 cm        | 👍      |
| Ruimte voor het toilet        | 73 cm        | 👎      |
| Ruimte naast het toilet       | 133 cm       | 👍      |
| Aantal steunbeugels           | 2            | 👍      |
| Wastafel: onderrijdbaar       | Ja           | 👍      |



## 28 ZigZag Art-Bar

Romestraat 6, Oostende

www.facebook.com/ZigZagArtBar

peter.van.ruysseveldt@telenet.be

| Toegang                       |              |        |
|-------------------------------|--------------|--------|
| Bereikbaarheid toegang        |              | 👍      |
| Drempel aan de toegang        |              | n.v.t. |
| Breedte deur                  | 90 cm        | 👍      |
| Verbruiksruimte               |              |        |
| Tafel: onderrijdbaar          | Beperkt      | 👉      |
| Toilet                        |              |        |
| Afmeting toiletruimte         | 183 x 182 cm |        |
| Bereikbaarheid toilet         |              | n.v.t. |
| Draaicirkel aan de toiletdeur | 114 cm       | 👎      |
| Breedte toiletdeur            | 86 cm        | 👍      |
| Ruimte voor het toilet        | 120 cm       | 👍      |
| Ruimte naast het toilet       | 90 cm        | 👍      |
| Aantal steunbeugels           | 2            | 👍      |
| Wastafel: onderrijdbaar       | Beperkt      | 👉      |







© Westtoer