

Beter toegankelijke restaurants en cafés in Middelkerke

west-vlaanderen
de gedreven provincie






Beter toegankelijke restaurants en cafés in Middelkerke

RESTAURANTS ET CAFÉS PLUS ACCESSIBLES
MORE ACCESSIBLE RESTAURANTS AND CAFES
BARRIEREFREIE RESTAURANTS UND CAFÉS


Je wil de Kust bezoeken en je handicap of beperking vergt wat extra voorbereiding? Dan is dit boekje voor jou! Per kustgemeente werd een brochure samengesteld met toegankelijkheidsinformatie over eet- en drinkgelegenheden. In deze brochure vind je de beter toegankelijke restaurants en cafés in Middelkerke. Op elke pagina vind je één zaak terug. Belangrijke meetgegevens en hun score zijn opgenomen, samen met een detailfoto van het aangepast sanitair.

Redactie: mei 2022.

Legende	Légende	Legend	Erläuterung
 toegankelijk	accessible	accessible	zugänglich
 toegankelijk met hulp	accessible avec assistance	accessible with help	zugänglich mit Hilfe
 dit is een knelpunt	ceci est un obstacle	this is an obstacle	mit Hindernis
n.v.t. niet van toepassing	non applicable	not applicable	nicht verfügbar

Toegankelijkheidscriteria	Critères d'accessibilité
Toegang	Accès
Bereikbaarheid toegang	Accessibilité de l'accès
Drempel aan de toegang	Seuil à l'entrée
Breedte deur	Largeur de la porte
Verbruiksruimte	Salle à manger
Tafel: onderrijdbaar	Table : accessible aux fauteuils roulants
Toilet	Toilette
Afmeting toiletruimte	Dimensions du cabinet de toilette
Bereikbaarheid toilet	Accessibilité de la toilette
Draaicirkel aan de toiletdeur	Aire de rotation à la porte de toilette
Breedte toiletdeur	Largeur de la porte de toilette
Ruimte voor het toilet	Espace devant la toilette
Ruimte naast het toilet	Espace à côté de la toilette
Aantal steunbeugels	Nombre de supports
Wastafel: onderrijdbaar	Lavabo: accessible aux fauteuils roulants

Accessibility criteria	Kriterien zur Zugänglichkeit
Entrance	Eingang
Accessibility of the entrance	Barrierefreiheit des Eingangs
Threshold at the entrance	Türschwelle
Width of the door	Breite der Tür
Dining area	Speisesaal
Table: wheelchair accessible	Tisch: rollstuhlgerecht
Toilet	Toilette
Dimensions of the toilet room	Abmessungen Toilettenraum
Accessibility of the toilet	Erreichbarkeit der Toilette
Turning circle at the toilet door	Wendekreis in dem Toilettenraum
Width of the toilet door	Breite der Toilettentür
Free space in front of the toilet	Freier Bereich vor der Toilette
Free space next to the toilet	Freier Bereich neben der Toilette
Number of support handles	Anzahl Handgriffe
Washbasin: wheelchair accessible	Waschbecken: rollstuhlgerecht



- 1 **De Smidse** - Kerkstraat 4, 8430 Middelkerke
- 2 **Project K** - Meeuwenlaan 26-28, 8430 Westende
- 3 **Riviera** - Zeediijk 84, 8430 Middelkerke
- 4 **Villa Nova** - Kerkstraat 37, 8430 Middelkerke

1 De Smidse

Kerkstraat 4, Middelkerke - 0032 59 31 00 07

gropodesmidse@gmail.com

Toegang		
Bereikbaarheid toegang		👍
Drempel aan de toegang		n.v.t.
Breedte deur	92 cm	👍
Verbruiksruimte		
Tafel: onderrijdbaar	Beperkt	👎
Toilet		
Afmeting toiletruimte	144 x 166 cm	
Bereikbaarheid toilet		n.v.t.
Draaicirkel aan de toiletdeur	100 cm	👎
Breedte toiletdeur	87 cm	👍
Ruimte voor het toilet	97 cm	👎
Ruimte naast het toilet	80 cm	👎
Aantal steunbeugels	2	👍
Wastafel: onderrijdbaar	Beperkt	👎



2 Project K

Meeuwenlaan 26-28, Westende - 0032 59 30 85 00

koenvanbulck@skynet.be

Toegang		
Bereikbaarheid toegang		👍
Drempel aan de toegang		n.v.t.
Breedte deur	90 cm	👍
Verbruiksruimte		
Tafel: onderrijdbaar	Beperkt	👎
Toilet		
Afmeting toiletruimte	155 x 146 cm	
Bereikbaarheid toilet	Smalste punt 82 cm	👎
Draaicirkel aan de toiletdeur	90 cm	👎
Breedte toiletdeur	88 cm	👍
Ruimte voor het toilet	80 cm	👎
Ruimte naast het toilet	98 cm	👍
Aantal steunbeugels	0	👎
Wastafel: onderrijdbaar	Nee	👎



3 Riviera

Zeedijk 84, Middelkerke - 0032 59 30 08 85

www.tearoomriviera.be
info@tearoomriviera.be

Toegang		
Bereikbaarheid toegang		👎
Drempel aan de toegang		n.v.t.
Breedte deur	90 cm	👍
Verbruiksruimte		
Tafel: onderrijdbaar	Beperkt	👎
Toilet		
Afmeting toiletruimte	160 x 150 cm	
Bereikbaarheid toilet	Smalste punt 82 cm	👎
Draaicirkel aan de toiletdeur	90 cm	👎
Breedte toiletdeur	90 cm	👍
Ruimte voor het toilet	110 cm	👎
Ruimte naast het toilet	84 cm	👎
Aantal steunbeugels	2	👎
Wastafel: onderrijdbaar	Nee	👎



4 Villa Nova

Kerkstraat 37, Middelkerke - 0032 59 30 30 88

www.bistrantvillanova.be
bistrantvillanova@gmail.com

Toegang		
Bereikbaarheid toegang		👍
Drempel aan de toegang		n.v.t.
Breedte deur	97 cm	👍
Verbruiksruimte		
Tafel: onderrijdbaar	Ja	👍
Toilet		
Afmeting toiletruimte	171 x 173 cm	
Bereikbaarheid toilet		n.v.t.
Draaicirkel aan de toiletdeur	110 cm	👎
Breedte toiletdeur	87 cm	👍
Ruimte voor het toilet	95 cm	👎
Ruimte naast het toilet	92 cm	👍
Aantal steunbeugels	0	👎
Wastafel: onderrijdbaar	Ja	👍



