



VENTILATIE IN WOONZORGCENTRA

Beleidsrapport 2026 ¹

Woonzorgcentra staan in voor de zorg en ondersteuning van bewoners met een kwetsbare gezondheid en waarvoor een gezonde binnenlucht essentieel is. Ongezonde binnenlucht kan immers leiden tot diverse gezondheidsklachten en een verhoogd risico op virusbesmetting.

Zorginspectie voerde aangekondigde inspecties uit rond het thema “ventilatie/binnenklimaat” bij 80 woonzorgcentra in een koude jaarhelft, namelijk van 19 februari 2026 tot en met 3 april 2026. Volgens de erkenningsvoorwaarden voor woonzorgvoorzieningen moet een woonzorgcentrum beschikken over een ventilatieplan op maat van de voorziening om een gezonde binnenluchtkwaliteit te kunnen garanderen. De woonzorgcentra worden geresponsabiliseerd om deze erkenningsvoorwaarden te implementeren. Het Departement Zorg stelt ter ondersteuning daarvan een kwaliteitskader ter beschikking.

Deze inspectieronde toont aan dat woonzorgcentra werk maken van ventilatie en binnenluchtkwaliteit. De meeste voorzieningen beschikten over een ventilatiesysteem (99%), voerden CO₂-metingen uit in de koude jaarhelft van 2025-2026 (94%) en hebben procedures ontwikkeld om het eigen ventilatiebeleid te borgen (94%). De CO₂-metingen die tijdens de aangekondigde inspectiebezoeken werden uitgevoerd, wijzen er tevens op dat de binnenluchtkwaliteit op het moment van inspectie in de meeste woonzorgcentra voldeed aan de geldende normen. Bij 96% van de woonzorgcentra werden geen overschrijdingen vastgesteld van de op dat moment geldende maximale CO₂-concentratie. Dit toont aan dat de sector belangrijke stappen heeft gezet in de implementatie van de erkenningsvoorwaarden en de aanbevelingen uit het kwaliteitskader.

Tegelijkertijd blijkt dat de verdere professionalisering van het ventilatiebeleid niet uitsluitend afhangt van het beschikken over procedures en het uitvoeren van CO₂-metingen. Hoewel 70% van de woonzorgcentra bij de eigen metingen minstens één overschrijding van de geldende CO₂-grenswaarden registreerde, beschikte slechts 21% van deze voorzieningen over een volledig doorlopen cyclus van analyse, identificatie van verbeterpunten, planning van verbeteracties en bijsturing van het ventilatieplan. De vaststellingen tonen aan dat woonzorgcentra sterker moeten inzetten op een systematische analyse van de meetgegevens en een consequente monitoring van de effecten van genomen maatregelen bij overschrijdingen.

¹ Dit document vormt de managementsamenvatting van het beleidsrapport Ventilatie in woonzorgcentra (depotnummer D/2026/3241/352, uitgave oktober 2026).

Het volledige rapport is raadpleegbaar via <https://www.departementzorg.be/nl/beleidsrapporten-van-zorginspectie>.

De verdere uitdaging ligt dan ook in het duidelijk vastleggen van verantwoordelijkheden en activeringsmomenten, zodat tijdig kan worden gereageerd op overschrijdingen of een gewijzigde epidemiologische situatie. Een duurzaam ventilatiebeleid veronderstelt de volledige verbetercyclus, waarbij meetresultaten systematisch geanalyseerd worden en omgezet worden in concrete acties en bijsturingen van het ventilatiebeleid. Alleen door deze elementen structureel te verankeren in het ventilatiebeleid kunnen risico's voor de binnenluchtkwaliteit tijdig worden opgespoord, opgevolgd en beheerst.

Een helder en duidelijk regelgevend en ondersteunend kader is mee bepalend voor een goede implementatie van het beleid. Tijdens de inspecties werd vastgesteld dat verschillende kernbegrippen uit de regelgeving en het kwaliteitskader voor interpretatie vatbaar zijn. Zorginspectie acht het aangewezen om de gehanteerde terminologie kritisch te evalueren en begrippen (zoals maatregelen, verbeterpunten, verbeteracties, analyse, bijsturing, screening en meting) duidelijker te omschrijven. Ook de verhouding tussen de streefwaarde van 900 ppm in een normale situatie en de juridisch afdwingbare maximumwaarden vraagt verdere verduidelijking.

De inspectieronde bevestigt dat de woonzorgcentra inspanningen leveren om te voldoen aan de regelgeving en het ondersteunend kader. De individuele inspectieverslagen bieden voorzieningen de mogelijkheid hun werking verder te optimaliseren. De afdeling Woonzorg volgt de remediëring van de vastgestelde inbreuken op, en indien nodig wordt een opvolgingsinspectie ingepland.

Voorzieningen die niet geïnspecteerd werden, worden uitdrukkelijk aangemoedigd dit rapport te gebruiken om kritisch naar hun eigen ventilatiebeleid te kijken en waar nodig verbeteringen door te voeren.